

ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ

Технический директор
ООО «АМП КОМПЛЕКТ»



М.В. Мочалов

«14» августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «АМП КОМПЛЕКТ»



А.А. Болсинов

«14» августа 2024 г.


Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 014.008.2024

ДГУ серии АДА

ПО ВОПРОСУ: Изменение ресурса дизель-генераторных установок серии АДА и его комплектующих изделий.

Технический директор

ООО «АМПКМПЛЕКТ»



М.В. Мочалов

«20» августа 2024 г.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 014.008.2024.

ДГУ серии АДА

ПО ВОПРОСУ: Изменение ресурса дизель-генераторных установок серии АДА и его комплектующих изделий.

На основании обобщения опыта эксплуатации ДГУ серии АДА, а также на основании технической документации производителя двигателей решено:

1. Исключить капитальный ремонт ДГУ серии АДА.
2. Ввести обслуживание, эксплуатацию и ремонт ДГУ серии АДА по техническому состоянию.
3. Ресурсы для дизель-генераторных установок серии АДА и их комплектующих изделий установить следующим образом:

Оценка технического состояния двигателей и, в случае необходимости, поставка для него новых сборочных единиц и деталей выполняется авторизованным сервисным центром или уполномоченным представителем за счёт заказчика по отдельному договору.

Первое техническое освидетельствование производится при достижении 5 000 моточасов наработки. Последующие технические освидетельствования производятся при достижении значений ресурса, указанного выданным Заключением. Заключение вклеивается в формуляр ДГУ и является неотъемлемой его частью.

Второе техническое освидетельствование производится при достижении следующих 4 000 моточасов наработки не более (т.е. 9 000 моточасов общей наработки) или при достижении наработки указанной в формуляре предыдущим освидетельствованием (в зависимости от того, что наступит раньше).

Третье техническое освидетельствование производится при достижении следующих 3 200 моточасов наработки не более (т.е. 12 200 моточасов общей наработки) или при достижении наработки указанной в формуляре предыдущим освидетельствованием (в зависимости от того, что наступит раньше).

Последующее техническое освидетельствование производится в зависимости от технического состояния и при достижении указанного ресурса в моточасах, установленного предыдущим освидетельствованием с учетом понижающего коэффициента

4. В формуляр изделия, раздел «Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя» внести информацию о замене ранее указанных ресурсов.

Внесение информации производится представителем организации выполняющей работы на изделии. Скрепляется подписью и печатью.

5. Распространить настоящий бюллетень как на вновь изготовленные, так и на изделия с момента выпуска данной серии (ТУ 3375-024-49901683-02, ТУ 3375-024-49901683-18)

Главный конструктор

ООО «АМП КОМПЛЕКТ»

 А.А. Емелищев

«14» августа 2024 г.