

ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
ООО «АМП КОМПЛЕКТ»

Генеральный директор  
ООО «АМП КОМПЛЕКТ»

  
\_\_\_\_\_  
М.В. Мочалов  
«14» августа 2024 г.



  
\_\_\_\_\_  
А.А. Болсинов  
«14» августа 2024 г.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 114.008.2024

ДГУ серии АДС мощностью 6,5-63 кВА.

ПО ВОПРОСУ: Изменение ресурса дизель-генераторных установок серии АДС мощностью 6,5-63 кВА и его комплектующих изделий.

Технический директор

ООО «АМП КОМПЛЕКТ»



М.В. Мочалов

«14» августа 2024 г.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 114.008.2024.

ДГУ серии АДС мощностью 6,5-63 кВА.

**ПО ВОПРОСУ:** Изменение ресурса дизель-генераторных установок серии АДС мощностью 6,5-63 кВА и его комплектующих изделий.

На основании обобщения опыта эксплуатации ДГУ серии АДС мощностью 6,5-63 кВА, а также на основании технической документации производителя двигателей решено:

1. Исключить капитальный ремонт ДГУ серии АДС мощностью 6,5-63 кВА.
2. Ввести обслуживание, эксплуатацию и ремонт ДГУ серии АДС мощностью 6,5-63 кВА по техническому состоянию.
3. Ресурсы для дизель-генераторных установок серии АДС мощностью 6,5-63 кВА и их комплектующих изделий установить следующим образом:

Оценка технического состояния двигателей и, в случае необходимости, поставка для него новых сборочных единиц и деталей выполняется авторизованным сервисным центром или уполномоченным представителем за счёт заказчика по отдельному договору.

Первое техническое освидетельствование производится при достижении 10 000 моточасов наработки. Последующие технические освидетельствования производятся при достижении значений ресурса, указанного выданным Заключением. Заключение вклеивается в формуляр ДГУ и является неотъемлемой его частью.

Второе техническое освидетельствование производится при достижении следующих 8 000 моточасов наработки не более (т.е. 18 000 моточасов общей наработки) или при достижении наработки указанной в формуляре предыдущим освидетельствованием (в зависимости от того, что наступит раньше).

Третье техническое освидетельствование производится при достижении следующих 6 000 моточасов наработки не более (т.е. 24 000 моточасов общей наработки) или при достижении наработки указанной в формуляре предыдущим освидетельствованием (в зависимости от того, что наступит раньше).

Последующее техническое освидетельствование производится в зависимости от технического состояния и при достижении указанного ресурса в моточасах, установленного предыдущим освидетельствованием с учетом понижающего коэффициента


4. В формуляр изделия, раздел «Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя» внести информацию о замене ранее указанных ресурсов.

Внесение информации производится представителем организации выполняющей работы на изделии. Скрепляется подписью и печатью.

5. Распространить настоящий бюллетень как на вновь изготовленные, так и на изделия с момента выпуска данной серии (ТУ 3375-025-49901683-02, ТУ 3375-025-49901683-18)

Главный конструктор

ООО «АМП КОМПЛЕКТ»

 А.А. Емелищев

«14» августа 2024 г.